

**Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
«Детская школа искусств городского округа Электрогорск Московской области»**



Утверждаю  
Директор ЭДШИ  
И.Ф. Колягина  
20 14 г.

**АКТ  
проверки состояния противопожарной  
безопасности в ЭДШИ  
«15 » октября 2014г.**

Комиссия в составе:  
председателя Агеевой Татьяны Васильевны – зам. директора по безопасности  
и членов комиссии:  
Тимошенко Светланой Юрьевной - зам. директор по АХЧ  
Шумариной Анжелой Владимировной - зам. директора по УВР  
проверила противопожарное состояние учебных, служебных помещений, хранилищ и на  
наличие средств пожаротушения.

В результате проверки установлено:

1. Организованы и проведены целевые проверки средств пожаротушения: в наличии средства пожаротушения, имеются планы эвакуаций, соответствующие ГОСТу.
2. Служебные помещения, хранилища соответствуют требованиям противопожарной безопасности.
3. Наружные и внутренние электросети, электрооборудование и приборы исправны.
4. Проведен инструктаж с работниками по мерам противопожарной безопасности.
5. В соответствии с приказом директора ЭДШИ (приказ № 59/2 от 06.08.2014г.), назначенный ответственный за противопожарную безопасность Агеева Татьяна Васильевна - зам. директора по безопасности осуществляет ежедневные осмотры помещений на соответствие противопожарным требованиям.
6. Добровольная пожарная дружина свои обязанности знает, пользоваться средствами пожаротушения умеет.
7. Имеется автоматическая пожарная сигнализация в ЭДШИ в рабочем состоянии. Автоматическая пожарная сигнализация постоянно находится во включенном состоянии.
8. Пожарная лестница соответствует нормам.
9. Запасные выходы оборудованы защелкой.
10. Щитовая, хранилища оборудованы противопожарными дверьми.
11. На здании ЭДШИ установлен светодиодный знак «ПГ».




**Замечания:**

- замена обивки стен в актовом зале и лестничных маршей.

**Предложения:**

- заменить обивку стен в актовом зале и лестничных маршей;
- установить внутреннюю систему видеонаблюдения;
- сигнал пожарной безопасности вывести на пункт пожарной части;
- провести замену электрических ламп (фойе 2 этажа здания №1) ;

Председатель комиссии:  
Члены комиссии:

 /Т.В. Агеева/  
 /А.В. Шумарина/  
 /С.Ю. Тимошенко/